



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	22. schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Implementační tým: Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Robert Běhal, Mgr. Lucie Roubalová, Mgr. Luděk Slavík, Ph.D., Mgr. Petra Foukalová, MUDr. Jarmila Kohoutová, Mgr. Alena Koukalová, Ing. Miroslav Rozehnal, Michal Doležel (zast. Mgr. Romana Sedláčka), Hana Jindrová
DATUM:	15/03/2017

OBSAH JEDNÁNÍ

- na začátku jednání proběhla kontrola plnění úkolů – nesplněné (či dlouhodobé) a splněné, viz níže

DLOUHODOBÉ ÚKOLY:

- 1) **cytostatika: pouzdra – PROFITERM + Mgr. Běhal, termín: nelze stanovit**
 - pouzdro není hotové – p. Němeček zašle aktuální informace Bc. Drobiličové a Mgr. Běhalovi
- 2) **zasílání transfuzních přípravků (TP) a krevních derivátů, rozmrazovačky – MUDr. Galuszková + Mgr. Koukalová, termín: neurčen, v řešení**
 - karty pro zabezpečený přístup nabitě – validace nyní komplikuje havárie u DK, na KCHIR nelze posílat
- 3) **vybavení stanic na TÚ – v řešení na LF UP**
 - signalizace instalovány
 - LF neodsouhlasila upgrade
- 4) **redukce CPS – Bc. Drobiličová, termín: neurčen, v řešení**
 - další redukce probíhá
- 5) **trvalá hláška – Mgr. Sedláček + technici PP, termín: 28. 2. 2017**
 - přetrvává problém technického rázu, předpoklad vyřešení do konce března 2017
- 6) **zasílání léků, kontrolovaná elektronizace žádanek – Mgr. Běhal + Mgr. Berger, termín: neurčen**
 - od pondělí zasílány ve zkušebním provozu zásilky na I.CHIR
- 7) **rozjezd PP v souvislosti se stěhováním HOK, validace atd. – Dr. Slavík, termín: neurčen, v řešení – termín přestěhování zůstává cca polovina června, důvod: zpoždění na straně FNOL**
- 8) **další řešení dostupnosti freisetů či mobilů – zatím nelze změnit stávající stav, znovu se začne řešit po plném spuštění nové telefonní ústředny – vyvíjí se nový modul pro ústřednu: po přesměrování čísla bude vidět, které číslo volalo**

SPLNĚNÉ ÚKOLY:

1. vzorky, které nelze zasílat PP – Dr. Slavík – *splněno (po schůzce s MIKRO)*
2. návrh na sdružování vzorků - Ing. Rozehnal dodal Dr. Slavíkovi – *splněno*

- diskuze:

- návrh na snížení frekvence setkávání implementačního týmu odsouhlasen – tým se nyní bude scházet pouze ad hoc, každý člen může navrhnout schůzku za účelem řešení konkrétního problému



OBSAH JEDNÁNÍ

- OKB – požadavek na validace z HOK amb. – sáčky budou označené pro HOK
– chodí dotazy na budoucí audit ČIA – kdo bude mít k dispozici validační zprávu? Je vhodné ji aktivně předložit – Bc. Drobiličová se domluví s Bc. Čiklovou
– gelové sáčky – dělají statistiky, teplota kolísá – stále vyhodnocují, celkově nejasný postoj
– v pondělí se vyskytl velmi závažný problém: vzorky z kliniky byly vhozeny do PP v 13:30, na OKB se objevily až druhý den ráno – řešeno s technikem a nebylo jednoznačně vypátráno, jak se situace stala – šlo o vzácný diabetologický vzorek a po uplynutí doby nebylo možné vyšetřit vše, co bylo požadováno -> je nutné důkladně prokázat, kdo a kdy vzorky do PP dal, kam pouzdro jelo a co způsobilo, že se na OKB dostaly tak pozdě – Mgr. Roubalová zašle veškeré informace k tomuto incidentu technikům PP, p. Srovnalovi a Bc. Drobiličové
– uživatelům byly rozeslány rozdílné informace -> opětovný apel na zasílání spolehlivých a věcně správných informací
- Dotaz na aktuální fyzický počet všech typů pouzder – Ing. Rozehnal zašle počty Bc. Drobiličové
- Ing. Rozehnal – dnes proběhla schůzka s PROFITERM a projektantem, začali kopat také u centrály – potrubí se zlomilo, do pátku bude opraveno – Ing. Junek chce nechat zkontrolovat kamerou
- TO – požadavek na nahlížení os. č. zaslán Ing. Mertovi a p. Srovnalovi – bez reakce
– předpoklad vyřešení rizikových vzorků: do konce března 2017
- termín další schůzky nebyl stanoven

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Bc. Andrea Drobiličová

Mgr. Robert Běhal

Mgr. Lucie Roubalová

Hana Jindrová

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Mgr. Petra Foukalová

MUDr. Jarmila Kohoutová

Mgr. Alena Koukalová



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Ing. Miroslav Rozehnal

Mgr. Roman Sedláček (zast. Michalem Doleželem)