

A - II. Chirurgická klinika

Číslo armatury	Počet	Název	DN	PN	Ostatní
1.1	4	Uzavírací klapka	200	25	
1.2	1	Pojistný ventil			
1.3	1	Sedlový ventil	100		
1.4	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
1.5	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.1	2	Uzavírací klapka	100		
2.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.3	1	Průtokoměr	80	25	65-5-CMCH-219
2.4	1	Odplyňovací ventil	15	10	
3.1	1	Vyvažovací ventil	50	20	STAD 50, bez vypouštění
3.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
3.3	1	Průtokoměr	32	25	65-5-CMCH-219
3.4	1	Kulový ventil	50	25	
3.5	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
4.1	4	Uzavírací klapka	125	16	
4.2	1	Vyvažovací ventil	125	16	
4.3	1	Filtr	125	16	
4.4	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
4.5	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
4.6	1	Čerpadlo	80	16	MGE132SC2-FF265-D1
4.7	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
5.1	3	Uzavírací klapka	125		
5.2	1	Vyvažovací ventil	100	16	STAF 100
5.3	3	Vypouštěcí ventil	15	10	
5.4	1	Průtokoměr	65	25	65-5-CLCG-219
5.5	1	Odplyňovací ventil	15	10	
5.6	1	Trojcestný ventil	50	6	V5329C1067
5.7	1	Čerpadlo	65	10	UPS 65-120/F
5.8	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
5.9	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
6.1	2	Uzavírací klapka	200		
6.2	2	Čerpadlo			
6.3	2	Diferenční manometr			Rozsah 0-600 kPa
6.4	2	Zpětná klapka	200	16	
6.5	2	Uzavírací klapka	200		
6.6	1	Vyvažovací ventil	150	16	OVENTROP GG25
7.1	1	Uzavírací klapka	125		
7.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
7.3	1	Odplyňovací ventil	15	10	
8.1	1	Uzavírací klapka	125		
8.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
8.3	1	Odplyňovací ventil	15	10	
9.1	2	Uzavírací klapka	125		
9.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
9.3	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
9.4	1	Odplyňovací ventil	15	10	
10.1	2	Uzavírací klapka	100		
10.2	1	Filtr	100	16	
10.3	4	Vypouštěcí ventil	15	10	
10.4	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C

11.1	4	Uzavírací klapka	32	20	
11.2	1	Filtr	40	16	
11.3	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
11.4	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
11.5	1	Trojcestný ventil	32	6	VRM20
11.6	1	Čerpadlo	32	6	UPS 32-60 F
11.7	1	Odplyňovací ventil	15	10	
12.1	4	Uzavírací klapka	80		
12.2	1	Filtr	80	16	
12.3	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
12.4	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
12.5	1	Vyvažovací ventil	80	16	STAF 80
12.6	1	Trojcestný ventil	65		VRM20
12.7	1	Čerpadlo	40	6	MAGNA 40-120/F
13.1	4	Uzavírací klapka	50		
13.2	1	Filtr	50	16	
13.3	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
13.4	2	Odplyňovací ventil	15	10	
13.5	1	Trojcestný ventil	65		VRM20
13.6	1	Čerpadlo	40	6	UPS 40-60/F
13.7	1	Odplyňovací ventil	15	10	
14.1	4	Uzavírací klapka	65	16	
14.2	1	Filtr	65	16	
14.3	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
14.4	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
14.5	1	Trojcestný ventil	50		VRM20
14.6	1	Čerpadlo	40	6	MAGNA 40-120/F
14.7	1	Odplyňovací ventil	15	10	
15.1	1	Uzavírací klapka	125		
15.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
15.3	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
15.4	1	Sedlový ventil	100	6	
16.1	3	Uzavírací klapka	100		
16.2	1	Čerpadlo	65	10	UPS 65-120 F
16.3	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
16.4	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
16.5	1	Průtokoměr	65	25	65-5-CLCG-219
16.6	1	Filtr	100		
16.7	1	Kulový ventil	100		
17.1	3	Uzavírací klapka	100		
17.2	1	Čerpadlo	65	10	UPS 65-120 F
17.3	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
17.4	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
17.5	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
17.6	1	Filtr	80		
17.7	1	Kulový ventil	100		
18.1	3	Uzavírací klapka	125		
18.2	1	Čerpadlo	65	10	UPS 65-120 F
18.3	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
18.4	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
18.5	1	Průtokoměr	65	25	65-5-CLCG-219
19.1	2	Uzavírací klapka	125		
19.2	1	Čerpadlo	65	10	UPS 65-120 F

19.3	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
19.4	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
19.5	1	Průtokoměr	50	25	65-5-CKCE-219
20.1	2	Uzavírací klapka	125		
20.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
20.3	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
20.4	1	Průtokoměr	65	25	65-5-CLBG-219
21.1	1	Uzavírací klapka	125		
21.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
22.1	1	Uzavírací klapka	125		
22.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
22.3	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
23.1	1	Uzavírací klapka	125		
23.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
23.3	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
24.1	2	Uzavírací klapka	200		
24.2	1	Vyvažovací ventil	150	16	OVENTROP GG25
25.1	1	Uzavírací klapka	80		
25.2	4	Vypouštěcí ventil	15	10	
25.3	3	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
25.4	1	Uzavírací klapka	40		
25.5	1	Vyvažovací ventil	40	25	vir RO5
25.6	1	Manometr			Rozsah 0-1 Mpa
26.1	1	Uzavírací klapka	65		
26.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
26.3	1	Uzavírací klapka	40		
26.4	1	Vyvažovací ventil	40	25	OVENTROP
26.5	1	Manometr			Rozsah 0-1 MPa
26.6	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
27.1	1	Uzavírací klapka	50		
27.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
27.3	1	Uzavírací klapka	40		
27.4	1	Vyvažovací ventil	40	25	OVENTROP
27.5	1	Manometr			Rozsah 0-1 MPa
27.6	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
28.1	1	Uzavírací klapka	80		
28.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
28.3	1	Kulový ventil			
28.4	1	Uzavírací klapka	80		
28.5	1	Vyvažovací ventil	50	25	
28.6	1	Manometr			
28.7	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
29.1	1	Uzavírací klapka	100		
29.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
29.3	1	Uzavírací klapka	40		
29.4	1	Vyvažovací ventil	50	25	STAD 50, bez vypouštění
29.5	1	Manometr			Rozsah 0-1 MPa
29.6	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C

30.1	1	Uzavírací klapka	65		
30.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
30.3	1	Uzavírací klapka	40		
30.4	1	Vyvažovací ventil	40	25	OVENTROP
30.5	1	Manometr			Rozsah 0-1 MPa
30.6	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
31.1	1	Uzavírací klapka	80		
31.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
31.3	1	Uzavírací klapka	40		
31.4	1	Vyvažovací ventil	40	25	vir R65
31.5	1	Manometr			Rozsah 0-1 MPa
31.6	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
32.1	1	Uzavírací klapka	100		
32.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
32.3	1	Kulový ventil			
32.4	1	Uzavírací klapka	40		
32.5	1	Vyvažovací ventil	40	25	OVENTROP
32.6	1	Manometr			Rozsah 0-1 MPa
32.7	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
33.1	1	Uzavírací klapka	100	16	
33.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
33.3	4	Uzavírací klapka	80		
33.4	1	Čerpadlo	65	10	UPS 65-180 F
33.5	2	Zpětná klapka			
33.6	1	Čerpadlo	65	10	UPS 65-180 F
34.1	1	Deskový výměník			30104-55749
34.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
34.3	1	Uzavírací klapka	80		
34.4	6	Uzavírací klapka	100		
34.5	2	Čerpadlo	65	10	UPS 65-120/F
34.6	2	Trojcestný ventil	100	16	43298846
34.7	2	Filtr	100	16	
35.1	6	Vypouštěcí ventil	15	10	
35.2	1	Pojistný ventil			
35.3	8	Kulový ventil	80		
35.4	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
35.5	1	Čerpadlo	50	10	UPS 50-120/F
35.6	3	Diferenční manometr			0-0,6 Mpa
35.7	1	Zpětná klapka			
35.8	1	Zásobní nádrž			max 4 m ³ , 1 MPa, 110 °C
35.9	2	Kulový ventil	40		
35.10	2	Zpětná klapka			
35.11	2	Kulový ventil	65		
35.12	2	Manometr			0-1 MPa
35.13	1	Zpětná klapka			
35.14	2	Filtr	80		
35.15	1	Průtokoměr			
36.1	1	Deskový výměník			30104-55748
36.2	1	Pojistný ventil			
36.3	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
36.4	1	Čerpadlo	50	10	UPS 50-60/HF
36.5	1	Zpětná klapka			
36.6	1	Zásobní nádrž			max 4 m ³ , 1 MPa, 110 °C