

C530-427/045

H2 - Onkologie

Číslo armatury	Počet	Název	DN	PN	Ostatní
1.1	2	Uzavírací klapka	100	16	
1.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
1.3	1	Vyvažovací ventil	100	16	STAF 100
1.4	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
1.5	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
1.6	2	Odplyňovací ventil	15	10	
1.7	1	Filtr	100	16	
1.8	2	Kulový ventil	80	40	
1.9	1	Průtokoměr	80	25	65-5-CMCH-219
2.1	4	Uzavírací klapka	80	16	
2.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.3	1	Trojcestný ventil	50	6	V5328C1067
2.4	1	Filtr	80	16	
2.5	1	Vyvažovací ventil	65	16	STAF 65-2
2.6	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
2.7	1	Čerpadlo	65	10	MAGNA 65-60/F
3.1	4	Kulový ventil	50	25	
3.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
3.3	1	Filtr	50	16	
3.4	1	Vyvažovací ventil	50	20	STAD 50, bez vypouštění
3.5	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
3.6	2	Čerpadlo	32	10	MAGNA1D 32-80 180
4.1	2	Kulový ventil	50	25	
4.2	3	Vypouštěcí ventil	15	10	
4.3	1	Trojcestný ventil	32	16	V5013R1073
4.4	1	Filtr	50	16	
4.5	1	Vyvažovací ventil	40	20	STAD 40, bez vypouštění
4.6	1	Čerpadlo	40	6	UPS 40-60/2F
4.7	1	Odplyňovací ventil	15	10	
5.1	2	Uzavírací klapka	65	16	
5.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
5.3	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
5.4	1	Čerpadlo	25	10	UPS 25-50 180
5.5	1	Kulový ventil			
6.1	2	Kulový ventil	50	25	
7.1	1	Vyvažovací ventil	50	20	STAD 50, bez vypouštění
7.2	1	Odplyňovací ventil	15	10	
7.3	1	Zpětná klapka	50		
7.4	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
8.1	1	Deskový výměník			
8.2	1	Expanzní nádoba			max 12 l, 10 bar, 105 °C
8.3	1	Pojistný ventil			
8.4	5	Kulový ventil	50	25	
8.5	4	Zpětná klapka	50		
8.6	1	Čerpadlo	40	16	
8.7	1	Zásobní nádrž			max 200 l, 1 Mpa, 105 °C
8.8	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
8.9	2	Manometr			
8.10	1	Odplyňovací ventil	15	10	

8.11	2	Vypouštěcí ventil	15	10
8.12	1	Průtokoměr		
8.13	1	Filtr	50	20
8.14	1	Kulový ventil	32	20
8.15	1	Zpětná klapka	32	
8.16	1	Čerpadlo	25	UPS 25-80 B 180
8.17	1	Filtr	32	20