

J1, 2 - III. Interní klinika

Číslo armatury	Počet	Název	DN	PN	Ostatní
1.1	1	Vyvažovací ventil	50	20	STAD 50, bez vypouštění
1.2	1	Odplyňovací ventil	15	10	
1.3	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.1	2	Uzavírací klapka	65	16	
2.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.3	1	Filtr			
2.4	1	Trojcestný ventil	40	16	
2.5	1	Vyvažovací ventil	50		STAD 50, bez vypouštění
2.6	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
2.7	2	Kulový ventil			
2.8	2	Odplyňovací ventil	15	10	
2.9	1	Čerpadlo	32	10	MAGNA 32-120/F
3.1	2	Uzavírací klapka	80	16	
3.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
3.3	1	Trojcestný ventil	50	6	V5329C1067
3.4	1	Filtr	80	16	
3.5	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
3.6	2	Odplyňovací ventil	15	10	
3.7	1	Vyvažovací ventil	80	16	STAF 80
3.8	1	Kulový ventil	80	16	
3.9	1	Čerpadlo	50		MAGNA1 50-120/F 280
3.10	1	Uzavírací klapka	80	16	
4.1	2	Uzavírací klapka	80	16	
4.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
4.3	1	Filtr	80	16	
4.4	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
4.5	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
4.6	2	Odplyňovací ventil	15	10	
4.7	1	Kulový ventil	80	16	