

Technická specifikace výrobků
ZATEPLĚNÍ UBYTOVEN A DĚTSKÉ KLINIKY FNOL
Tato tabulka slouží pro nabídku částek na zadávací řízení

Oddíl	Č. parametru	Popisované parametry	Způsob prokázání / doložení	Strana nabídky	Odkladní označení výrobku/označení výrobce
PVC okna	1	Součinitel prostupu tepla $U_{\Sigma} \leq 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, dle ČSN EN ISO 10077-1	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0075/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	2	Vícekomorový rám, středové těsnění	Technický list, svazky řez	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0075/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	3	Vodočinnost dle ČSN EN 12 208 min. 9A	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0075/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	4	Průvodnost dle ČSN EN 12 207 min. 4	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0075/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	5	Zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 min. C5/B5	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0075/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	6	Těplý meziskelní rámeček	Technický list daného výrobku	12/2017 - E. W35 - index revize 1-10-2018	Chromatex Ultra
	7	Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2012 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění, nadpraží, parapetní rovina	Návrh ostění do stavebního otvoru, jenž bude proveden notifikovanou osobou	Protokol o stanovení povrchové teploty zabudovaných otvorových výplní č. ZSTV-F-001-23	SYNEGO MD
	8	Hygienická nezávadnost	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku	Ověření č. 230264	profilů REHAU
	9	Reakce na oheň min. C-s3, d2	Certifikát autorizované zkušebny	KLASIFIKACE REAKCE NA OHĚŤ V SOULADU S ČSN EN 13501-1+A1:2010 č.p. PK - 18-029	profilů REHAU
	10	Statika okna, výstuže oken	Statistický návrh ztužení křídel na požadované zatížení větrem pro prvky se spoji s výškou přesahující 1800 mm a pro okenní křídla s rozměry přesahující 1100x1500 mm	Statika	SULKO
	11	Součinitel spár: průvodnost $\lambda_{\Sigma}=0,6\text{--}1,0\text{--}4\text{mW/m}^2\text{K}$	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0075/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	12	Zabudování otvorových výplní dle ČSN 74 6077:2014	Popis montáže, doložení o provedení kvality prováděných montážních prací certifikací zkušebnou, doložit certifikátem uděleným dodavateli otvorových výplní na zabudování www.rehau.com	Ověření o odborné způsobilosti č. 76/2022	SULKO
	13	Certifikát EPD	Certifikát autorizované zkušebny	Environmentální prohlášení o produktu	SULKO
	14	Parapetní profil výšky min. 50 mm, Uf<1,0	Odkázání svazky řez, výpočet dodavatele	Statika	Rehau
Hliníkové okna (minimální počet)	15	Těplý meziskelní rámeček	Technický list daného výrobku	12/2017 - E. W35 - index revize 1-10-2018	Chromatex Ultra
	16	Součinitel prostupu tepla $U_{\Sigma} \leq 0,96 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, dle ČSN EN ISO 10077-1	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPD-039-12/2 rev.2	Aluprof MB-86 ST
	17	Vícekomorový rám	Technický list, svazky řez	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPD-039-12/2 rev.2	Aluprof MB-86 ST
	18	Průvodnost dle ČSN EN 12 207 min. 4	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPD-039-12/2 rev.2	Aluprof MB-86 ST
	19	Vodočinnost dle ČSN EN 12 208 min. E1350	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPD-039-12/2 rev.2	Aluprof MB-86 ST
	20	Zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 min. C5/B5	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPD-039-12/2 rev.2	Aluprof MB-86 ST
	21	Certifikát EPD	Certifikát autorizované zkušebny	Environmentální prohlášení o produktu	SULKO
	22	Těplý meziskelní rámeček	Technický list daného výrobku	12/2017 - E. W35 - index revize 1-10-2018	Chromatex Ultra
	23	Součinitel prostupu tepla $U_{\Sigma} \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, dle ČSN EN ISO 10077-1	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0119/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	24	Min. šestikomorový rám, stavební tloubka 80 mm, středové těsnění	Technický list daného výrobku	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0119/2016/2	REHAU SYNEGO MD
Plastové dveře	25	Vodočinnost dle ČSN EN 12 208 min. 3A	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPD-0119/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	26	Průvodnost dle ČSN EN 12 207 min. 2	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0119/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	27	Zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 min. C2/B2	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0119/2016/2	REHAU SYNEGO MD
	28	Součinitel prostupu tepla $U_{\Sigma} \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, dle ČSN EN ISO 10077-1	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1389-CPR-082-21	Aluprof MB-79 N
	29	Vodočinnost dle ČSN EN 12 208 min. 6A	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1389-CPR-082-21	Aluprof MB-79 N
Hliníkové dveře	30	Průvodnost dle ČSN EN 12 207 min. 4	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1389-CPR-082-21	Aluprof MB-79 N
	31	Zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 min. C5/B5	Certifikát autorizované zkušebny	Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1389-CPR-082-21	Aluprof MB-79 N
	32	Těplý meziskelní rámeček	Certifikát autorizované zkušebny	12/2017 - E. W35 - index revize 1-10-2018	Chromatex Ultra
	33	Min. 3 bodový bezpečnostní rámeček	Certifikát autorizované zkušebny	Prohlášení o vlastnostech výrobku a shodě, doklady om a-	GU RKS
	34	Hygienická nezávadnost	Evropské technické posouzení	Evropské technické posouzení	ETA 12/0598
Kovadlné zateplovací systémy	35	Environmentální vlastnosti VK25 + omítky	Environmentální deklarace o produktu (EPD)	Environmentální prohlášení o produktu	ETICS Weber therm elastik, Webergas extraClean active
	36	Omítka s propustností pro vodní páru $u > 20$, kategorie V1	Technický list výrobku	Technický list	Webergas extraClean active
	37	Permeabilita vody omítky $\leq 0,1 \text{ kg/(m}^2\text{h}^0,5\text{)-W3}$	Technický list výrobku	Technický list	Webergas extraClean active
	38	Omítka s výsuznými vlákny s progresivním fotokatalytickým efektem odolná vzniku řasám a plísním s biocidními prostředky ve formě kapslí	Technický list výrobku	Technický list	Webergas extraClean active
	39	Zateplení obvodové stěny - minerální vata, $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$	Technický list výrobku	Technický list	baver TF-Profi
	40	Zateplení soklu - např. XPS, soklová deska, ..., $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$	Technický list výrobku	Technický list	baver EPS Sokl 3000
	41	Dodržování shody s mont. předpisy výrobce	Ověření realizátora ETICS vydané nezávislou autorizovanou osobou	Ověření	PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
	42	Kvalitativní třída A dle Cechu pro zateplování budov	Certifikát C2B	Ověření	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
	43	Síření plamene po povrchu $s = 0,00 \text{ mm/min}$. Třída reakce na oheň dle ČSN EN13 501-1 A2-s1, d0	Protokol vydaný nezávislou akreditovanou zkušebnou. Evropské technické posouzení	Ověření	ETA 12/0598
	44	Plamě osvědčení vydané výrobcem ETICS	Ověření dodavatele pro provádění indikátoru K23 ETICS	Ověření	PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
	45	Zateplovací systém v ploše bude vykazovat vyjádřenou mechanickou odolnost min.kat. II pro omítku hrubost 3,5mm	Evropské technické posouzení	Evropské technické posouzení	ETA 12/0598
	46	Zateplovací systém v ploše bude vykazovat odolnost proti krupobiti HW3/HBR3	Certifikát z nezávislé akreditované zkušebny	Protokol o zkoušce	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
	47	Armovací tmeľ s propustností pro vodní páru u3,0	Např. technický list výrobku, certifikát výrobce	Technický list	Webertherm elastik
	48	Isolant desky z tuhé fenolické pěny $\lambda_D=0,020 \text{ W/mK}$ pro 100 mm, $\lambda_D=0,021 \text{ W/mK}$ pro 110 mm	Např. technický list výrobku, certifikát výrobce	Technický list	Kootherm KS
	49	Výstužná síťovina s gramáží min. 160 g/m2	Např. technický list výrobku, certifikát výrobce	Technický list	Vertex (R 131 A101)
	50	Kotevní technika pro kategorie podkladu A, B, C, D, E dle ETAG 014, záporná montáž, bodový průstup tepla $\alpha = 0,001 \text{ W/K}$	Evropské technické schválení dle ETAG 004 - ETA, popř. POV	Evropské technické posouzení	Webertherm SRD-S