

Zápis z KD

Název a číslo zakázky: Zateplení ubytoven a dětské kliniky – část III – objekt YA, zakázka VZ-2023-000683-03
Registrační číslo projektu: 5211200347
Objednatel: FN Olomouc
Generální zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 73, 79601 Prostějov
Přítomni: přiložena prezenční listina kontrolního dne
Datum: 15. 12. 2023

Stručný popis prací:

Pokračování provádění ETICS deskami MW tl.160 mm ze strany zahrady a výměňkové stanice, provádění podřezání a izolování podzemních stěn dle ZL1. Provedena kontrola instalace hydroizolačních plátů PE, klínování a utěsnění spáry podřezávaného zdiva, včetně provádění stěrkové hydroizolace fasády pod terénem, bez připomínek. Kontrola hodnot v průvodní dokumentaci dodaného materiálu: pro hliníkové dveře je trojsklo s plynem Argon a rámečkem Chromatech Ultra 16mm a vrstveným bezpečnostním sklem Stratobel ($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), vícekomorový rám se středovým těsněním ALUPROF 79N ($U_f = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$), paníkový zámek EN179.

Termíny:

Zateplení podzemních stěn do konce roku, včetně podřezání zdiva a oprav podzemní kanalizace dle ZL1.
Dokončení díla – duben 2024 dle změnového listu ZL1.

Trvalé body:

- 1.1. Objednatel připomněl zhotoviteli, aby v rámci koordinace vždy informoval FNOL při zjištění havárie sítě:
 - informovat technický dispečink FNOL na tel: 588 442 222, 731 604 846
 - informovat správce el.sítě FNOL: Ing.Patrik Zbořil 605 373 140, datové sítě: IT-FNOL, tel: 588 444 516
 - informovat technika FNOL v případě požárně bezpečnostních zařízení: Ing.Jan Kotzot, tel: 724 066 128
 - informovat koordinátora BOZP na staveništi: Ing.Roman Hašek, tel: 721 696 371
 - informovat techniky zakázky: Václav Hrubý – 776 275 569 nebo František Valíček 602 426 788
- 1.2. Zhotovitel informoval, že v rámci nepřetržité bezpečnosti 24 hod určil pro mimořádné události pracovníka:
 - pohotovost zhotovitele: Radim Pella, tel. 773 080 086

Nové body:

1512.1. Objednatel požádal projektanta o zpracování změny osvětlení společných prostor. Zhotovitel doručí objednateli změnový list na základě dodatku projektu vnitřního osvětlení, který projektant doručí bezodkladně.

Odpovídá: projektant / zhotovitel

Termín: bezodkladně

1512.1. Zhotovitel a zástupce správce datové přípojky Cetin se dne 11.12.2023 dohodli na nezbytné opravě přípojky v místě vstupu do budovy. Objednatel souhlasí.


Staré body:

2811.1. Objednatel urguje zhotovitele k dodržování průběžného úklidu a opatření k eliminaci prachu uvnitř budovy ! Objednatel opakovaně urguje zhotovitele k dodržování průběžného úklidu a opatření k eliminaci prachu, včetně zákazu skladování materiálu na chodbách !

Odpovídá: zhotovitel

Termín: bezodkladně

Přílohy: - Prezenční listina kontrolního dne


POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
796 01 PROSTĚJOV
DIČ: CZ25527380

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Odbor investic


Zapsal: Ing. Václav Hrubý