

V Olomouci 17.4.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY B A VNITŘNÍ DOSTAVBA NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručená dne 12.4.2024

Dotaz je:

Prosím o vysvětlení, proč je v zadávací dokumentaci státní zakázky uveden konkrétní prvek průvlakového nosníku Peiko a ne pouze statické požadavky na průvlakové nosníky?

Nejedná se o zvýhodnění konkrétního dodavatele? Je možné navrhnout odpovídající ekvivalentní prvek?

Odpověď k dotazu

V prvé řadě zadavatel sděluje, že tazatel nepožádal o poskytnutí PD a VV prostřednictvím žádosti a nepředložil Čestné prohlášení k poskytnutí projektové dokumentace (příloha č. 9 ZD). Zadavatel tak není povinen mu poskytnout vysvětlení na výše uvedený dotaz.

Dále zadavatel upozorňuje, že dotaz nebyl podán ve lhůtě pro žádost o vysvětlení dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel tak není povinen, i z tohoto důvodu, vysvětlení poskytnout.

Zadavatel však nad rámec svých povinností a v zájmu maximální transparentnosti sděluje, že je samozřejmě možné využít rovnocenné řešení, které splňuje požadované parametry vycházející ze záměru použití DELTA nosníků na stavbě. Zadavatel zdůrazňuje, že název Peiko (či Peikko) se přímo nevyskytuje u žádné položky v soupisu prací. Pokud je název Peiko (či Peikko) uveden jinde v zadávací dokumentaci, jedná se pouze o využití obecně užívaného technického pojmu, za účelem jednoznačnosti technického řešení. Nejedná se tak o zvýhodnění jakéhokoliv dodavatele.