

Metrostav DIZ s.r.o.

ZÁVOD 1

DATUM: 26.3.2024

ČÍSLO JEDNACÍ: 46/2024

VYŘIZUJE: LK

TEL: +420 420 724 391 484

VĚC: Vznesení dotazů k zakázce „NOVOSTAVBA BUDOVI P4“

Dotaz č.:

1. Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění 1 kpl u pol. č. 37 v dílu D.1.4.H.e Společná televizní anténa VV 4199687- Příloha č.3a. Systém vykrytí GSM signálem není součástí systému STA a bez upřesnění rozsahu kpl, nelze tuto položku ocenit. Žádáme zadavatele o vysvětlení, příp. doplnění nebo úpravu soupisu prací.

37	K	PRMO	Pasivní rozvody pro šíření signálu mobilních operátorů	kpl	1,000
----	---	------	--	-----	-------

2. V DI_1 je u části D.1.4.B Chlazení uvedeno, že pol. č. 56 bude opravena ve VV na 4 ks dle PD, v zaslaném opraveném VV dle DI_1 jsou opět uvedeny 3 ks. Žádáme zadavatele o vysvětlení, příp. doplnění nebo úpravu soupisu prací.

56	K	733161305T00	Gumový kompenzátor osový přírubový DN 65 / PN 6 bar, D+M	ks	3,000
----	---	--------------	--	----	-------

3. Vzhledem k druhu zakázky, tj. veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3 ZZVZ nepovažujeme za důvodné, aby členem projektového týmu, který bude provádět stavební práce na novostavbě nového pavilonu onkologie P4 byla osoba v roli „Specialista – energetik“ s oprávněním k provádění Energetického auditu dle zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a současně se zkušeností z realizací pozemních staveb. Ve smyslu § 9 zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu je povinnost osobu s tímto oprávněním mít na straně zadavatele, tj. toho co provozuje jím užívané energetické hospodářství a pro předmětnou zakázku tato povinnost je až 3roky poté, co bude stavba dokončena a užívána. Není nám zřejmé, jakou činnost vyplývající ze zákona a jeho vyhlášky by měl energetický audit v rámci dodávky stavebních prací měl vykonávat, neboť energetický auditor vykonává činnosti jako službu na již existujícím energetickém hospodářství. Žádáme o vysvětlení nebo vypuštění podmínky oprávnění k provádění Energetického auditu dle zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií.

Děkuji a jsem s pozdravem

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(010)

Ing. Lenka Klučková
Odborný referent obchodní
Metrostav DIZ s.r.o.