

Novostavba Onkologické kliniky P4

09/2023

Protokol o určení vnějších vlivů

Určení provedla komise ve složení:

předseda	stavební část	Ing. Michal Surka	
Člen	projektant elektro silnoproud	Ing. Jan Novotný	
Člen	projektant vzduchotechniky	Ing. Marek Nos	
Člen	projektant chlazení a ÚT	Marek Cabal	
Člen	projektant ZTI	Ing. Ladislav Pilař	
Člen	projektant SLP	Michal Svoboda	
Člen	projektant PBR	Ing. David Surýnek	

Podklady pro zpracování protokolu

Stavební výkresy objektu se sdělením užitých stavebních materiálů,
podklady specialistů,
vyjádření specialisty požární bezpečnosti,
porovnání s obdobnými prostory

Přílohy

1. Určení vnějších vlivů pro objekt novostavby onkologické kliniky P4 dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy,

Popis objektu

Potřeba nové budovy P4 vychází z vypracovaného generelu FN Olomouc. Nový pavilon onkologie bude zajišťovat ambulantní péči pro onkologické pacienty, součástí budou kromě ambulancí také stacionář a studijní oddělení. Budova navazuje na novou přístavbu pavilonu P3 – ambulantní oddělení hemato-onkologie. Funkční propojení je skrze spojovací krček na úrovni 1.NP až 3.NP. Propojení v 1.NP je pouze jako požární únik a v běžném provozu nebude používáno.

Novostavba pavilonu má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží.

Na základě jednání provozně-technického vedení nemocnice s primářem, přednostou a vrchními sestrou oddělení pavilonu byly projektantovi zadány požadavky jednotlivých podlaží. Navržené provozně-dispoziční řešení je výsledkem konsensu vedení kliniky.

- 2.PP vstup se zádveřím a odstavnou plochou pro vozíky, čekárna, ambulance, technické místnosti, šatny
- 1.PP vstup, čekárny, ambulance, kartotéka s recepcí
- 1.NP sál chemoterapie se zázemím, sesternou a izolací, sklad, ambulance a denní místnost
- 2.NP čekárny, odběrová místnost s EKG, denní místnost, cévní vstupy, péče o rány a paliativní péče
- 3.NP aplikační odběrová místnost, přednášková místnost, pracovny THP, docentské pokoje a vedení kliniky
- 4.NP technické zázemí

Rozhodnutí

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 (2022) Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.

Je provedeno pro vnitřní prostory řešených objektů.

Zdůvodnění

Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ve vztahu k řešenému objektu ke dni 01.09.2023.

Závěr

V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálů a podobně je nutno tento protokol doplnit či změnit.

V Brně dne 01.09. 2023

Předseda komise: