

V Olomouci 16.4.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“

Zadavatel dne 15.4. a 16.4 2024 obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz A ze dne 15.4.2024

Dobrý den,
na profilu zadavatele je uvedena lhůta pro podání nabídek 9.5. v 10 hod, ale ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je uveden termín pro podání nabídek do 13.5.2024 do 10 hod

Odpověď k dotazu:

Jedná se administrativní chybu. Na profilu zadavatele již byla opravena lhůta pro podání nabídek do 13.5.2024 do 10:00.

Dotaz B ze dne 15.4.2024

Zadavatel požaduje u člena týmu "specialista - statik" autorizaci pro obor statika a dynamika staveb (IS00). Pro rozptýlení pochybností se uchazeč ptá zda zadavatel uzná autorizaci obdobnou a to pro obor mosty a inženýrské konstrukce (IM00).

Odpověď k dotazu:

Zadavatel uvádí, že autorizovaný inženýr v oboru Mosty a inženýrské konstrukce (IM00) dle zákona č. 360/1992 Sb. je oprávněn vykonávat i činnosti v rozsahu oboru Statika a dynamika staveb (IS00). Je tedy přípustné, aby dodavatel předložil ke splnění odborné kvalifikace u technika Specialista – statik osobu, která disponuje autorizací (IM00), jelikož tato autorizace opravňuje rovněž k činnosti v rozsahu autorizace (IS00). Ostatní uvedená kvalifikační kritéria u tohoto technika zůstávají v platnosti.

Dotaz ze dne 16.4.2024

Dobrý den,
Na základě včerejší tel. dohody bych Vás chtěla požádat o doplnění informací k prvku DNM.01 (dvouramenný nosič monitoru vitálních funkcí – nástěnný) z dílu D.2.11.a Zdravotnická technologie. Tato informace byla požadována už v rámci dotazu z 10.4.24 (dotaz č.2), ale v rámci dodatečných informací vydaných 12.4.24 nebyly informace k tomuto prvku zadavatelem poskytnuty.

Odpověď k dotazu:

Zadavatel má za to, že daný dotaz byl dostatečně vypořádán ve Vysvětlení ZD č. 4 ze dne 12.4.2024, a to následovně:

Dotaz č. 2)

2. Žádáme zadavatele o doplnění alespoň základních technických parametrů a specifikace prvků v dílu D.2.11.a Zdravotnická technologie VV 4199687- Příloha č.3a (zejména prvky

T-9002, TP-1203 a DNM.01, příp. i K-1124 a KP-1124) a zároveň o prověření, zda některé z nich nejsou duplicitně uvedeny v dílu D.1.4.J Mediální plyny nebo v dílu D.1.4.La Interiér pevný, příp. v rámci vybraných profesí. Zároveň upozorňujeme, že prvek DNM.01 dvouramenný nosič monitoru vitálních funkcí – nástěnný není uveden v PD – D.2.11 – 002 Seznam vybavení po místnostech. Žádáme zadavatele o vysvětlení, příp. doplnění nebo úpravu PD, příp. soupisu prací.

Odpověď k dotazu č.2:

Zadavatel níže doplňuje technické specifikace k uchazečem uvedeným prvkům s kódy T-9002, TP-1203, K-1124 a KP-1124. Prvek DNM.01 (dvouramenný nosič monitoru vitálních funkcí) bude osazen jako nástěnný (kotvený do stěny) v místnostech č. P402030 a P403030. Jeho bližší specifikace je uvedena v příloze TZ výkresové profesní části D.1.4.J MEDIPLYNY. Zadavatel současně potvrzuje, že žádné z výše uvedených prvků nejsou ve výkazu výměr 3a uvedeny duplicitně.

Zmíněná specifikace je součástí původní zveřejněné PD.