



CH&T PARDUBICE

ČLEN SKUPINY ENTERIA

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Váš dopis/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Pardubice dne

Ing. Jana Topolová

18.3.2024

Věc: Žádost o vysvětlení ZD pro zakázku: „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“

Dobrý den,

chtěli bychom touto cestou požádat o objasnění, resp. doplnění následujícího:

- 1) Projektová dokumentace „D.1.4.G_Silnoproud“ neobsahuje Protokol vnějších vlivů, který má být nedílnou součástí projektové dokumentace. Žádáme o doplnění projektové dokumentace o vypracovaný a schválený Protokol vnějších vlivů.
- 2) V projektové dokumentaci Silnoproudé elektroinstalace a systému Měření a regulace (MaR) chybí ve VV silové připojení elektrických zařízení, co dodává jiná profese (VZT jednotky, zařízení ZTI, čerpadla, ventily+servopohony, apod). Žádáme o doplnění a následnou úpravu výkazu výměr.
- 3) Předaná projektová dokumentace a ani předaná specifikace neobsahuje Zhotovení dokumentace zdolávání požáru, která je pro tento objekt nutná a bude požadována HZS. Žádáme o doplnění položky Zhotovení dokumentace zdolávání požáru Zhotovení dokumentace zdolávání požáru.