

V Olomouci 26.4.2024

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“**

Zadavatel dne 23.4.2024 obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

**VĚC: Vznesení dotazů k zakázce „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“**

**Dotaz č.:**

D.2.3 – Přípojka a přeložka dešťové a splaškové kanalizace

Máme za to, že položka s p.č. 53 Montáž souvrství pro retenci 71,6 m2 neodpovídá množstvím dodávce materiálu pod p.č. 139. Žádáme o kontrolu či případnou úpravu výkazu výměr.

---

*Odpověď k dotazu č.1:*

*Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem upravit hodnotu množství v pol.č.139 na listu D.2.3 - Přípojka a přeložka dešťové a splaškové kanalizace, výkazu výměr 3b, který je přílohou tohoto vysvětlení.*

D.1.1\_2 – ASŘ

Dveře 91.17=1ks, odpovídají výpisu dveří 1PP.

Pro dveře dle výpisu dveří pro 1NP se rovněž nachází pozice se stejným označením 91.17, ale nejsou ve slepém rozpočtu zahrnuty. Žádáme zadavatele o soulad výkazu výměr s výpisem.

---

*Odpověď k dotazu č.2:*

*Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem doplnil novou položku č. 667 na listu D.1.1\_2 - ASŘ a SKŘ, výkazu výměr 3a, který je přílohou tohoto vysvětlení.*

D.1.1\_2 – ASŘ

Z tabulky oken, vyplývá, že pro danou pozici jsou součástí výplní otvorů parapety a příslušenství.

Standardním způsobem je vykázání těchto prvků zvlášť, obdobně jako je použito v rozpočtu pro screenové rolety.

Chtěli bychom zadavatele požádat o rozpoložování zejména vnitřních, vnějších parapetů, venkovních žaluzií tvaru Z a vnitřních žaluzií tvaru C.

---

*Odpověď k dotazu č.3:*

*Zadavatel nebude samostatně vykazovat tazatelem výše uvedené doplňkové prvky k okenním výplním. Tyto prvky jsou dostatečně popsány v jednotlivých položkách zmíněných tabulek oken, které jsou uvedeny v oddílu D.1.1\_STAVEBNÍ\_ČÁST (Výpis oken) projektové dokumentace a lze tak tyto jednotlivé prvky podle těchto popisů náležitě ocenit.*

#### D.1.1\_2 – ASŘ

Dle vysvětlení k zadávací dokumentaci mají být venkovní žaluzie ve tvaru Z.

Z výkresů vyplývá, že venkovní žaluzie budou osazeny do purenitových boxů.

Postrádáme položky obsahující práce pro přípravu, dodávku a montáž těchto boxů.

Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr.

---

*Odpověď k dotazu č. 4:*

*Zadavatel uvádí, že dotazovaný výrobek „purenitový box“ je pod názvem „skryté pouzdro s el. pohonem“ uveden jakou součástí popisu položek okenních výplní na listu D.1.1\_2 - ASŘ a SKŘ, výkazu výměr 3a. Současně je tento vykreslen v detailu D10, v oddílu D.1.1\_STAVEBNÍ\_ČÁST (D.1.1.24 Detaily) projektové dokumentace. Uchazeč tedy ocení přípravu, dodávku a montáž těchto boxů v rámci položek okenních výplní, kde je uveden pojem „skryté pouzdro s el. pohonem“.*

#### D.1.1\_2 – ASŘ

Dveře pro zástěny ZV28 až 32 jsou navrženy z mléčného skla.

Mezistěny požaduje zadavatel rovněž z tohoto materiálu nebo je uvažováno s jinou konstrukcí provedení.

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálové charakteristiky mezistěn v jednotlivých sestavách.

---

*Odpověď k dotazu č. 5:*

*Zadavatel upřesňuje, že i mezistěny mezi jednotlivými sprchovými kouty budou provedeny z mléčného skla dle popisu zámečnických výrobků ZV28 až ZV32, v oddílu D.1.1\_STAVEBNÍ\_ČÁST (D.1.1.27 Výpis zámečnických výrobků) projektové dokumentace.*

Přílohy:

příloha č.3a - Výkaz výměr 3a (260424)

příloha č.3b - Výkaz výměr 3b (260424)