




Poznámka:

Pokud není na výkrese uvedeno jinak, hlavní kabelové trasy ve strojovnách poverou v kabelových elektronizačních žlabech kovových, budou odděleny silové a MaR vodíče. Žlab bude uchycen na stropě nebo stěně.

Hlavní kabelové trasy mimo strojovny budou taktéž v kovovém žlabu. Odbočky do jednotlivých místností budou vedeny na příchýtkách v podhledu. Kabelová trasa i kabely mimo strojovny budou v provedení B2ca s1, d0. Nástěnné moduly budou umístěny ve výšce cca 130 cm (ve stejné výšce jako vypínače) a z podhledu bude kabel veden ve stěně.

Nástěnné moduly nesmí být ovlivňovány přímým tepelným zářením, nebo zdrojů chladu. Pro jejich umístění platí obecné platná pravidla pro umístění interiérových tepelných čidel.

Kabelové trasy, které nejsou zaznačeny v půdoryse (vyjma výše uvedených), poverou k jednotlivým zařízením na příchýtkách po stropě a ve stěnách. Jako prostupů mezi patry bude použito spouštěk dle půdorysů.

Jednotlivé typy, počty a označení kabelů viz Seznam datových bodů a kabelů.

Obecně se kabelové trasy MaR, přísluší ostatním profesím. Pozice a provedení tras se může upravit dle situace na stavbě. Podobné pozice rozváděčů.

- hlavní kabelová trasa
- 71.xx.yy protipožární klapka
- 71.PSUM.xx protipožární stěnový uzávěr
- xRPy variabilní regulátor průtoku
- Dx dveře s elektrickým pohonem
- xMSy nástěnný ovladač
- dp snímač diferenčního tlaku prostor
- FCUx fánoliové jednotka
- IRCx IFC regulátor
- tepelní čidlo/nástěnný modul
- termoelektrický pohon

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

k.ú. Nová ulice, p.č. 711/1 a 711/6

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotnická 248/7, 779 00 Olomouc

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Střská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant

Ing. arch. Adam Rujbr

HIP Ing. Michal Surka

Zodpovědný projektant

Roman Veselý

Vypracoval Ing. Petr Lysický

Datum 30.11.2023

Dokumentace pro provádění stavby
Orientační půdorys 3.NP

1:100

10