

- LEGENDA:
- AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – VIZ. OBJEKT D.2.3
  - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VIZ. OBJEKT D.2.3
  - AREÁLOVÝ VODOVOD – VIZ. OBJEKT D.2.4
  - SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, VEDENO V ZEMI, PE SVAŘOVANÉ
  - SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VEDENO V ZEMI, PE SVAŘOVANÉ
  - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PE-S2 ODHLUČNĚNÉ
  - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, NEREZ
  - ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PE-S2 ODHLUČNĚNÉ+TI-MW

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘED ZAŘÍZENÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STAVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ŽTI

NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NÁPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ SÍTĚ

TL – TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25mm

MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STŘEPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0‰

MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STŘEPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0‰

MINIMÁLNÍ SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0‰

POTRUBÍ VEDENÉ V CHŮC – NEREZ HŘÍDLOVÁ+TI-MW/NEBO POŽÁRNÍ OBKLAD

POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VEDENÉ V PODHLAVÍ OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW

POTRUBÍ VEDENÉ ZAVĚŠENÉ POD STŘEPEM A V PODHLAVÍ OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW

POZN. 1

ARMATURA PROTI VZDUCHU VODĚ S JEDNOU ELEKTRONICKOU UZAVÍRAJÍCÍ KLAPOUKOU, DRUHÁ KLAPOUKA Z NEREZOVÉ OCELI A RUČNÍM ZAJIŠTĚNÍM A REVIZNÍMI KRYTÝ K ČIŠTĚNÍ. VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ – VEDENÍ SIGNALU O POLOZE KLAPOUKY SYSTÉMEM MMR NA VELIN.

