




±0,000 = 233,047 m.n.m

---

## Novostavba Onkologické kliniky P4

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc  
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892

---

Generální projektant



Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041  
Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr  
HIP Ing. Michal Surka

### D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika a bleskovod

Projektant části PD

**SUBTECH, s.r.o.**

Slovinská 29/693 612 00 Brno

IČ: 293 52 819

www.subtech.cz



Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný

Vypracoval Ivana Dědková, Ing. Jan Novotný

Datum 11.10.2023

---

## Dokumentace pro provedení stavby

### Legenda místností

A4

**D.1.4.G-02/00**

| číslo     | název                  | ref.číslo | $\bar{E}_m$ [lx] | UGR <sub>L</sub> | R <sub>a</sub> | nouzové osvětlení | vnější vlivy  | poznámka   | ostatní     |
|-----------|------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
| A_P492010 | Zádveří                | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP             |               | na podlaze | řízení osv. |
| A_P492011 | Schodiště              | 9.2       | 100              | 25               | 40             | NU,NP             |               | na podlaze | řízení osv. |
| A_P492011 | Sklad lehátek a vozíků | 9.2       | 100              | 25               | 40             |                   |               |            |             |
| A_P492020 | Vstupní hala           | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP             |               | na podlaze | řízení osv. |
| A_P492030 | WC bezb.               | 47.6      | 200              | 22               | 90             | NP                |               |            |             |
| A_P492040 | Předsíň WC M           | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP            |            |             |
| A_P492050 | WC M                   | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492060 | WC M                   | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492070 | Předsíň WC Ž           | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492080 | WC Ž                   | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492090 | WC Ž                   | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492100 | Předsíň WC pers Ž      | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP            |            |             |
| A_P492110 | WC pers Ž              | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492120 | WC pers Ž              | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492130 | Předsíň WC pers M      | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP            |            |             |
| A_P492140 | WC pers M              | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492150 | Úklid                  | 10.4      | 200              | 25               | 80             |                   | UP            |            |             |
| A_P492160 | Čekárna                | 45.1      | 200              | 22               | 80             | NU,NP             |               |            | řízení osv. |
| A_P492170 | Psycholog              | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                   | UP            |            |             |
| A_P492180 | Preventivní onkologie  | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                   | UP            |            |             |
| A_P492190 | Chodba                 | 45.5      | 200              | 22               | 80             | NU,NP             |               | na podlaze | řízení osv. |
| A_P492200 | Šatna muži             | 10.4      | 200              | 25               | 80             |                   |               |            |             |
| A_P492210 | Hygienické zázemí muži | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UM            |            |             |
| A_P492220 | WC                     | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492230 | Potrubiň pošta         | 11.1      | 200              | 25               | 80             | NP                | BA4, BA5, BC3 |            |             |
| A_P492240 | Technická místnost     | 11.1      | 200              | 25               | 80             | NP                | BA4, BA5, BC3 |            |             |
| A_P492241 | Elektrorozvodna MDO    | 11.1      | 200              | 25               | 80             | NP                | BA4, BA5, BC3 |            |             |
| A_P492242 | Elektrorozvodna DO     | 11.1      | 200              | 25               | 80             | NP                | BA4, BA5, BC3 |            |             |
| A_P492243 | RPO                    | 11.1      | 200              | 25               | 80             | NP                | BA4, BA5, BC3 |            |             |
| A_P492250 | Úklid                  | 10.4      | 200              | 25               | 80             |                   | UP            |            |             |
| A_P492260 | Chodba                 | 45.5      | 200              | 22               | 80             | NU,NP             |               | na podlaze | řízení osv. |
| A_P492270 | Šatny ženy             | 10.4      | 200              | 25               | 80             | NP                |               |            |             |
| A_P492280 | Hygienické zázemí ž.   | 47.6      | 200              | 22               | 90             | NP                | UM            |            |             |
| A_P492290 | WC                     | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |
| A_P492300 | WC                     | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |            |             |

|           |                       |      |     |    |    |    |    |                                                                                    |             |
|-----------|-----------------------|------|-----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A_P492310 | Šatny muži            | 10.4 | 200 | 25 | 80 | NP |    |                                                                                    |             |
| A_P492320 | Hygienické zázemí m.  | 47.6 | 200 | 22 | 90 | NP | UM |                                                                                    |             |
| A_P492330 | WC                    | 47.6 | 200 | 22 | 90 |    |    |                                                                                    |             |
| A_P492340 | Preventivní onkologie | 48.1 | 500 | 19 | 90 |    | UP |                                                                                    |             |
| A_P492350 | Preventivní onkologie | 48.1 | 500 | 19 | 90 |    | UP |                                                                                    |             |
| A_P492360 | Edukační m.           | 46.1 | 500 | 19 | 80 |    | UP |                                                                                    | řízení osv. |
| A_P492370 | Recepce               | 34.6 | 300 | 22 | 80 |    | UP |                                                                                    |             |
| A_P492380 | Výtahy                | 9.3  | 200 | 25 | 40 |    |    | osvětlení pře výtahem<br>na podlaze, osvětlení ve<br>výtahu řeší jeho<br>dodavatel |             |
|           |                       |      |     |    |    |    |    |                                                                                    |             |
|           |                       |      |     |    |    |    |    |                                                                                    |             |
|           |                       |      |     |    |    |    |    |                                                                                    |             |
|           |                       |      |     |    |    |    |    |                                                                                    |             |

| číslo     | název                  |           |                  |                  |                | nouzové<br>osvětlení | vnější vlivy | poznámka   | ostatní     |
|-----------|------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-------------|
|           |                        | ref.číslo | $\bar{E}_m$ [lx] | UGR <sub>L</sub> | R <sub>a</sub> |                      |              |            |             |
| A_P491010 | Schodiště              | 9.2       | 100              | 25               | 40             | NU,NP                |              | na podlaze | řízení osv. |
| A_P491020 | Čekárna                | 45.1      | 200              | 22               | 80             | NU,NP                |              |            | řízení osv. |
| A_P491030 | Denní místnost         | 46.2      | 300              | 19               | 80             |                      | UP           |            |             |
| A_P491040 | Kartotéka/spisovna     | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                      |              |            |             |
| A_P491050 | WC bezb.               | 47.6      | 200              | 22               | 90             | NP                   | UP           |            |             |
| A_P491060 | Předsíň WC Ž           | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491070 | WC Ž                   | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P491080 | WC Ž                   | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P491090 | WC M                   | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491100 | WC M                   | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P491110 | Předsíň WC pers Ž      | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491120 | WC pers Ž              | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P491130 | WC pers Ž              | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P491140 | Předsíň WC pers M      | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491150 | WC pers M              | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P491160 | Úklid                  | 10.4      | 200              | 25               | 80             |                      | UP           |            |             |
| A_P491170 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491180 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491190 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491200 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491210 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491220 | Ambasador              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491230 | Zádveří                | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP                | UP           |            | řízení osv. |
| A_P491240 | Psycholog              | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                      | UP           |            |             |
| A_P491250 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491260 | Sklad špinavého prádla |           |                  |                  |                |                      |              |            |             |
| A_P491270 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491280 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491290 | Sklad                  | 12.1      | 100              | 25               | 80             |                      |              |            |             |
| A_P491300 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491310 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P491320 | Sklad čistého prádla   | 12.1      | 100              | 25               | 80             |                      |              |            |             |
| A_P491330 | Ambulance              | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |

|           |        |     |     |    |    |  |  |                                                                                   |  |
|-----------|--------|-----|-----|----|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| A_P491340 | Výtahy | 9.3 | 200 | 25 | 40 |  |  | osvětlení pře výtahem<br>na podlaže,osvětlení ve<br>výtahu řeší jeho<br>dodavatel |  |
|-----------|--------|-----|-----|----|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

| číslo     | název              | ref.číslo | $\bar{E}_m$ [lx] | UGR <sub>L</sub> | R <sub>a</sub> | nouzové<br>osvětlení | vnější vlivy | poznámka   | ostatní     |
|-----------|--------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-------------|
| A_P401    | Sesterna přípravná | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                      |              |            |             |
| A_P401010 | Schodiště          | 9.2       | 100              | 25               | 40             | NU,NP                |              | na podlaze | řízení osv. |
| A_P401020 | Chodba             | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP                |              | na podlaze | řízení osv. |
| A_P401030 | Denní místnost     | 46.2      | 300              | 19               | 80             |                      | UP           |            |             |
| A_P401040 | Ambulance          | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P401050 | WC bezb.           | 47.6      | 200              | 22               | 90             | NP                   | UP           |            |             |
| A_P401060 | WC Ž               | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401070 | WC Ž               | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401080 | WC Ž               | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401090 | Předsíň WC M       | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P401100 | WC M               | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401110 | Úklid              | 10.4      | 200              | 25               | 80             |                      | UP           |            |             |
| A_P401120 | Předsíň WC pers    | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P401130 | WC pers            | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401140 | Sál Chemo          | 53.1      | 500              | 19               | 80             |                      | UP           |            | řízení osv. |
| A_P401150 | Sklad              | 12.1      | 100              | 25               | 80             |                      |              |            |             |
| A_P401160 | Izolace            | 47.3      | 300              | 19               | 80             |                      | UP           |            |             |
| A_P401170 | Spojovací most     | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP                |              |            | řízení osv. |
| A_P401180 | Sklad              | 12.1      | 100              | 25               | 80             |                      |              |            |             |
| A_P401190 | Předsíň WC pacient | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P401200 | WC pacient         | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401210 | Předsíň WC pacient | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P401220 | WC pacient         | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401230 | Potrubiň pošta     | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P401240 | Čistící m.         | 58.2      | 500              | 22               | 80             |                      | UP           |            |             |
| A_P401250 | Úklid              | 10.4      | 200              | 25               | 80             |                      | UP           |            |             |
| A_P401260 | Filtr šatna        | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401270 | Filtr              | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P401280 | Filtr šatna        | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401290 | Sesterna pracovna  | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                      | UP           |            |             |
| A_P401300 | Předsíň WC pers.   | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      | UP           |            |             |
| A_P401310 | WC pers.           | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |
| A_P401320 | F. CYTO.           | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                      |              |            |             |

|           |        |     |     |    |    |  |  |                                                                                   |  |
|-----------|--------|-----|-----|----|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| A_P401330 | Výtahy | 9.3 | 200 | 25 | 40 |  |  | osvětlení pře výtahem<br>na podlaže,osvětlení ve<br>výtahu řeší jeho<br>dodavatel |  |
|-----------|--------|-----|-----|----|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

| číslo     | název                                     | ref.číslo | $\bar{E}_m$ [lx] | UGR <sub>L</sub> | R <sub>a</sub> | nouzové osvětlení | vnější vlivy  | poznámka                                                                 | ostatní     |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A_P402010 | Schodiště                                 | 9.2       | 100              | 25               | 40             | NU,NP             |               | na podlaze                                                               | řízení osv. |
| A_P402020 | Chodba                                    | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP             |               | na podlaze                                                               | řízení osv. |
| A_P402030 | Odběry                                    | 48.1      | 500              | 19               | 90             | NU,NP             | UP            |                                                                          | řízení osv. |
| A_P402040 | EKG                                       | 51.1      | 300              | 19               | 80             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402050 | WC bezb.                                  | 47.6      | 200              | 22               | 90             | NP                | UP            |                                                                          |             |
| A_P402060 | Předsíň WC Ž                              | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402070 | WC Ž                                      | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |                                                                          |             |
| A_P402080 | WC Ž                                      | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |                                                                          |             |
| A_P402090 | Předsíň WC M                              | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402100 | WC M                                      | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |                                                                          |             |
| A_P402110 | Předsíň WC pers Ž                         | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402120 | WC pers Ž                                 | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |                                                                          |             |
| A_P402130 | WC pers Ž                                 | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |                                                                          |             |
| A_P402140 | Předsíň WC pers M                         | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402150 | WC pers M                                 | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |               |                                                                          |             |
| A_P402160 | Úklid                                     | 10.4      | 200              | 25               | 80             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402170 | Denní místnost                            | 46.2      | 300              | 19               | 80             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402180 | Spojovací most                            | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP             |               |                                                                          | řízení osv. |
| A_P402190 | Sklad                                     | 12.1      | 100              | 25               | 80             |                   |               |                                                                          |             |
| A_P402200 | Čistící místnost                          | 58.2      | 500              | 22               | 80             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402210 | Paliativní ambulance                      | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402220 | Paliativní ambulance - aplikační místnost | 48.1      | 500              | 19               | 90             | NU,NP             | UP            |                                                                          | řízení osv. |
| A_P402230 | Péče o rány                               | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402240 | Potrubiň pošta                            | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402250 | Péče cévní vstupy                         | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402260 | Cévní vstupy sálek PICC                   | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                   | UP            |                                                                          |             |
| A_P402270 | Serverovna                                | 11.1      | 200              | 25               | 60             | NP                | BA4, BA5, BC3 |                                                                          |             |
| A_P402280 | Výtahy                                    | 9.3       | 200              | 25               | 40             |                   |               | osvětlení pře výtahem na podlaze,osvětlení ve výtahu řeší jeho dodavatel |             |

| číslo     | název                   | ref.číslo | $\bar{E}_m$ [lx] | UGR <sub>L</sub> | R <sub>a</sub> | nouzové osvětlení | vnější vlivy | poznámka   | ostatní     |
|-----------|-------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|-------------|
| A_P403010 | Schodiště               | 9.2       | 100              | 25               | 40             | NU,NP             |              | na podlaze | řízení osv. |
| A_P403020 | Chodba                  | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP             |              | na podlaze | řízení osv. |
| A_P403030 | Aplikační, odběrová m.  | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                   | UP           |            | řízení osv. |
| A_P403040 | Studijní odd. sesterna  | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                   | UP           |            |             |
| A_P403050 | Studijní odd. ambulance | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                   | UP           |            |             |
| A_P403060 | Studijní odd. ambulance | 48.1      | 500              | 19               | 90             |                   | UP           |            |             |
| A_P403070 | WC bezbar.              | 47.6      | 200              | 22               | 90             | NP                | UP           |            |             |
| A_P403080 | Předsíň WC Ž            | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP           |            |             |
| A_P403090 | WC Ž                    | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |              |            |             |
| A_P403100 | WC Ž                    | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |              |            |             |
| A_P403110 | Předsíň WC M            | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP           |            |             |
| A_P403120 | WC M                    | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |              |            |             |
| A_P403130 | Předsíň WC pers Ž       | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP           |            |             |
| A_P403140 | WC pers Ž               | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |              |            |             |
| A_P403150 | WC pers Ž               | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |              |            |             |
| A_P403160 | Předsíň WC pers M       | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UP           |            |             |
| A_P403170 | WC pers M               | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   |              |            |             |
| A_P403180 | Úklid                   | 10.4      | 200              | 25               | 80             |                   | UP           |            |             |
| A_P403190 | Kuchyňka                | 12.1      | 100              | 25               | 80             |                   | UP           |            |             |
| A_P403200 | Sklad                   | 12.1      | 100              | 25               | 80             |                   |              |            |             |
| A_P403210 | Monitorovna             | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                   | UP           |            |             |
| A_P403220 | Spojovací most          | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP             |              | na podlaze |             |
| A_P403230 | Pracovník THP           | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                   | UP           |            |             |
| A_P403240 | Potrubní pošta          | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                   | UP           |            |             |
| A_P403250 | Pracovník THP           | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                   | UP           |            |             |
| A_P403260 | Chodba                  | 45.2      | 100              | 22               | 80             | NU,NP             |              | na podlaze |             |
| A_P403270 | Přednosta               | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                   |              |            |             |
| A_P403280 | Koupelna                | 47.6      | 200              | 22               | 90             |                   | UM           |            |             |
| A_P403290 | Sekretariát             | 46.1      | 500              | 19               | 80             |                   | UP           |            |             |
| A_P403300 | Sklad                   | 12.1      | 100              | 25               | 80             |                   |              |            |             |

|           |                  |        |     |    |    |  |    |                                                                                    |             |
|-----------|------------------|--------|-----|----|----|--|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A_P403310 | Zázemí lékaři    | 46.2   | 300 | 19 | 80 |  |    |                                                                                    |             |
| A_P403320 | Prac. lékaři     | 46.1   | 500 | 19 | 80 |  |    |                                                                                    |             |
| A_P403340 | Koupelna         | 47.6   | 200 | 22 | 90 |  | UM |                                                                                    |             |
| A_P403340 | Koupelna         | 47.6   | 200 | 22 | 90 |  | UM |                                                                                    |             |
| A_P403350 | Zázemí           | 46.2   | 300 | 19 | 80 |  |    |                                                                                    |             |
| A_P403360 | zázemí           | 46.2   | 300 | 19 | 80 |  |    |                                                                                    |             |
| A_P403370 | Doc. pokoj       | 46.1   | 500 | 19 | 80 |  |    |                                                                                    |             |
| A_P403380 | Doc. pokoj       | 46.1   | 500 | 19 | 80 |  |    |                                                                                    |             |
| A_P403390 | Sklad            | 12.1   | 100 | 25 | 80 |  |    |                                                                                    |             |
| A_P403400 | Výuková místnost | 34.5.1 | 500 | 19 | 80 |  |    |                                                                                    | řízení osv. |
| A_P403410 | Výtahy           | 9.3    | 200 | 25 | 40 |  |    | osvětlení pře výtahem<br>na podlaže, osvětlení<br>ve výtahu řeší jeho<br>dodavatel |             |

| číslo     | název                        |           |                  |                  |                | nouzové<br>osvětlení | vnější vlivy       | poznámka   | ostatní     |
|-----------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|-------------|
|           |                              | ref.číslo | $\bar{E}_m$ [lx] | UGR <sub>L</sub> | R <sub>a</sub> |                      |                    |            |             |
|           |                              |           |                  |                  |                |                      |                    |            |             |
| A_P404010 | Schodiště                    | 9.2       | 100              | 25               | 40             | NU,NP                |                    | na podlaze | řízení osv. |
| A_P404020 | Technické zázemí - rozvaděče | 11.1      | 200              | 25               | 80             | NP                   | AG2, AH2, BA4, BC3 |            |             |
| A_P404030 | Technické zázemí             | 11.1      | 200              | 25               | 80             | NP                   | AG2, AH2, BA4, BC3 |            |             |
| A_P404040 | Strojovna výtahů             | 11.1      | 200              | 25               | 80             | NP                   | AG2, AH2, BA4, BC3 |            |             |
| A_P404020 | Technické zázemí - FVE       | 11.1      | 200              | 25               | 80             | NP                   | AG2, AH2, BA4, BC3 |            |             |

Poznámky:

**číslo a název místnosti** - dle legendy na stavebních půdorysech

**umělé osvětlení** - uvedeny jsou kategorie, osvětlenost (celkové osvětlení), barevné podání (ČSN EN 12461-1, 2.2022)

**nouzové osvětlení** - NU nouzové osvětlení únikových cest, NP protipánické osvětlení (ČSN EN 1838 ed.2)

**vnější vlivy jsou uvedeny informativně - při realizaci je nutné mít k dispozici schválený protokol vnějších vlivů**

UP umývací prostor (ČSN 332130 ed. 3), UM umývárna, sprcha (ČSN 332000-7-701 ed.2)

**ostatní** - reg - řízení osvětlení