

DALI SBĚRNICE
P2DA1a

DALI SBĚRNICE
P2DA1b

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / TN-C
3 NPE AC 400 V / TN-S, 1NPE AC 230 V/TN-S
OCHRANA PŘED OŘAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140 ed.3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

LEGENDA:

LM-1 (D2) LM-7 (A1) LM-8 (D) SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ

POPIS SVÍTIDEL
LM-1 ----- OKRUH V ROZVODĚ (LM ..OBVODY ZÁKLADNÍHO NÁPAJENÍ
LD ..OBVODY ZALOHOVANÉ DIESELAGREGÁTEM)

(D2) ----- TYP SVÍTIDLA PODLE KNIHY SVÍTIDEL

< > PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE PEVNÝM PŘÍVODEM – 1FÁZOVÝ, 3FÁZOVÝ

SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 1, 5, 6

SPINAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44 ŘAZENÍ 1

ROZVADĚČ

PIR SENZOR

MULTISENZOR

SENZOR MIKROVLNNÝ PŘÍTOMNOST

SENZOR MIKROVLNNÝ PŘÍTOMNOST–KORIDOR

OVLADAČ 2 TLAČÍTKOVÝ+MONTÁŽNÍ SET

+KRABICE KU68+BÍLÝ RÁMEČEK

OVLADAČ 7 TLAČÍTKOVÝ, 4 SCÉNY, ZAP., VYP., 0

+MONTÁŽ.SET+KRABICE KU68+BÍLÝ RÁMEČEK

OZNAČENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DLE ČSN 33 2000–7–710

1 6 PRACOVNÍSTĚ

POPIS ŘÍZENÍ DALI U SVÍTIDEL A SENZORŮ

D1.34 ----- ADRESA NA DALI LINCE

L ----- DALI LINKA V PŘÍSLUŠNÉM ROUTERU

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPINAČŮ +1,15 m

PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPINAČŮ NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ NOREM
ČSN 33 2000–7–701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

POZNÁMKA:

NA VÝKRESECH JSOU UVEDENÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY BEZ SKUTEČNÉ
VELIKOSTI PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍSTROJE.

MOŽNÉ BUDOUCÍ PROCP
LINEÁRNÍ URYCHLOV
TUNEL

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Základní 2467, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc

IP Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098902

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Směská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041

Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 789 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr

HP Ing. Michal Surka

D.1.4.G Síťoproudá elektrotechnika

ableskovod

Projektant Gled PD

SUBTECH, s.r.o.

Slovácká 29/693 612 00 Brno

IČ: 250 52 819

www.subtech.cz

Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný

Vypracoval Ivana Dlešková, Ing. Jan Novotný

Datum 11.10.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Umělé osvětlení 02.PP

1:50

D.1.4.G-21/00