

DALI SBĚRNICE
P1DA1a

DALI SBĚRNICE
P1DA1b

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / TN-C
3 NPE AC 400 V / TN-S, 1NPE AC 230 V/TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140 ed.3

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

LEGENDA:

- LM-1 (D2) LD-7 (A1) X SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ
- POPIS SVÍTIDEL
- LM-1 ----- OKRUH V ROZVADĚČI (LM ..OBVODY ZÁKLADNÍHO NAPÁJENÍ
LD ..OBVODY ZÁLOHOVANÉ DIESELAGREGÁTEM)
- (D2) ----- TYP SVÍTIDLA PODLE KNIHY SVÍTIDEL
- PRÍPOJENÍ SPOTŘEBIČE PEVNÝM PŘÍVODEM – 1FÁZOVÝ, 3FÁZOVÝ
- SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 1, 5, 6
- SPÍNAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44 ŘAZENÍ 1
- ROZVADĚČ
- PIR SENZOR
- MULTISENZOR
- SENZOR MIKROVLNNÝ PŘÍTOMNOST
- SENZOR MIKROVLNNÝ PŘÍTOMNOST-KORIDOR
- OVLADAČ 2 TLACÍTKOVÝ+MONTÁŽNÍ SET
+KRABICE KU68+BILÝ RÁMEČEK
- OVLADAČ 7 TLACÍTKOVÝ, 4 SCÉNY, ZAP, VYP, 0
+MONTÁŽ.SET+KRABICE KU68+BILÝ RÁMEČEK

OZNAČENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DLE ČSN 33 2000–7–710

1 6 PRACOVNOSTĚ

POPIS ŘÍZENÍ DALI U SVÍTIDEL A SENZORŮ

D1.34 ----- ADRESA NA DALI LINCE
----- DALI LINKA V PŘÍSLUŠNÉM ROUTERU

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPÍNAČŮ +1,15 m

PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPÍNAČŮ NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ NOREM
ČSN 33 2000–7–701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

POZNÁMKA:
NA VÝKRESECH JSOU UVEDENÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY BEZ SKUTEČNÉ
VELIKOSTI PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍSTROJE.

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Základní 2467, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00088902

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Směšná 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Holejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 789 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
HIP Ing. Michal Surka

D.1.4.G Šinoproudá elektrotechnika
a dielektrik

Projektant Gled PO
SUBTECH, s.r.o.
Slovácká 29/693 612 00 Brno
IČ: 293 02 819
www.subtech.cz

Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný
Vypracoval Ivana Diešková, Ing. Jan Novotný
Datum 11.10.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Umělé osvětlení 01.PP

1:50

D.1.4.G-22/00