

DALI SBĚRNICE
N1DA1

DALI SBĚRNICE
N1DA2

DALI SBĚRNICE
N1DA3

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / TN-C
3 NPE AC 400 V / TN-S, 1NPE AC 230 V/TN-S
OCHRANA PŘED OŘÁZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140 ed.3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

LEGENDA:

- LM-1(D2) LD-7 (A1) X SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ
- POPIS SVÍTIDEL
- LM-1 ----- OKRUH V ROZVADEČI (LM ..OBVODY ZÁKLADNÍHO NAPÁJENÍ
LD ..OBVODY ZÁLOHOVANÉ DIESELAGREGÁTEM)
- (D2) ----- TYP SVÍTIDLA PODLE KNIHY SVÍTIDEL
- PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE PEVNÝM PŘÍVODEM – 1FÁZOVÝ, 3FÁZOVÝ
- SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘÁZENÍ 1, 5, 6
- SPINAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44 ŘÁZENÍ 1
- ROZVADEČ
- PIR SENZOR
- MULTISENZOR
- SENZOR MIKROVLNNÝ PŘÍTOMNOST
- SENZOR MIKROVLNNÝ PŘÍTOMNOST–KORIDOR
- OVLADAČ 2 TLAČÍTKOVÝ+MONTÁŽNÍ SET
+KRABICE KU68+BÍLÝ RÁMEČEK
- OVLADAČ 7 TLAČÍTKOVÝ, 4 SCÉNY, ZAP. VYP. 0
+MONTÁŽ.SET+KRABICE KU68+BÍLÝ RÁMEČEK

OZNAČENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DLE ČSN 33 2000–7–710

1 PRACOVNÍSTE

POPIS ŘÍZENÍ DALI U SVÍTIDEL A SENZORŮ

D1.34 ----- ADRESA NA DALI Lince
----- DALI LINKA V PŘÍSLUŠNÉM ROUTERU

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPINAČŮ +1,15 m

PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPINAČŮ NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ Norem
ČSN 33 2000–7–701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

POZNÁMKA:
NA VÝKRESECH JSOU UVEDENÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY BEZ SKUTEČNÉ
VELIKOSTI PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍSTROJE.

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Zdravotnický 2487, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
JP Pavlova 1856, 779 00 Olomouc, IČO 00088992

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Střed 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041

Hořejší nábežní 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr

HIP Ing. Michal Šarka

D.1.4.G Šinoproudá elektrotechnika

ableskovid

Projektant Gled PD
SUBTECH, s.r.o.
Slovinská 29/653 612 00 Brno
IČ: 265 92 819
www.subtech.cz

Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný

Vypracoval Ivana Děkčová, Ing. Jan Novotný

Datum 11.10.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Umělé osvětlení 1.NP

1:50

D.1.4.G-23/00