

DALI SBĚRNICE
N3DA1a

DALI SBĚRNICE
N3DA1b

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / TN-C
3 NPE AC 400 V / TN-S, 1NPE AC 230 V/TN-S
OCHRANA PŘED PŘÍČINOU ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140 ed.3

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

LEGENDA:

LM-1 (D) LD-7 (A1) LM-8 (D) SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ
POPIS SVÍTIDEL
LM-1 ----- OKRUH V ROZVADĚČI (LM ..OBVODY ZÁKLADNÍHO NAPÁJENÍ
LD ..OBVODY ZÁLOHOVANÉ DIESELAGREGÁTEM)
(D2) ----- TYP SVÍTIDLA PODLE KNÍHY SVÍTIDEL
PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE PEVNÝM PŘÍVODEM - 1FÁZOVÝ, 3FÁZOVÝ
SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAŽENÍ 1, 5, 6
SPÍNAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44 RAŽENÍ 1

ROZVADĚČ
PIR SENZOR
MULTISENZOR
SENZOR MIKROVLNNÝ PŘÍTOMNOST
SENZOR MIKROVLNNÝ PŘÍTOMNOST-KORIDOR
OVLADAČ 2 TLAČÍTKOVÝ+MONTÁŽNÍ SET
+KRABICE KU68+BLÝ RÁMEČEK
OVLADAČ 7 TLAČÍTKOVÝ, 4 SCÉNY, ZAP. VYP. 0
+MONTÁŽ.SET+KRABICE KU68+BLÝ RÁMEČEK

OZNAČENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DLE ČSN 33 2000-7-710

1 6 PRACOVNÍSTE

POPIS ŘÍZENÍ DALI U SVÍTIDEL A SENZORŮ

D1.34 ----- ADRESA NA DALI LINCE
DALI LINKA V PŘÍSLUŠNÉM ROUTERU

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPÍNAČŮ +1,15 m

PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPÍNAČŮ NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ NOREM
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

POZNÁMKA:
NA VÝKRESECH JSOU UVEDENÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY BEZ SKUTEČNÉ
VELIKOSTI PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍSTROJE.

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Základní náčrtek, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
IP Pavlova 1856, 779 00 Olomouc, IČO 00088902

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Směšná 22, 612 00 Brno, tel: 603 283 041
Holejší náhledy 19, 150 00 Praha 5, tel: 603 789 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
HP Ing. Michal Surka

Projektant graf. PD
SUBTECH, s.r.o.

Slovanská 29/693 612 00 Brno
IČ: 250 52 819
www.suubtech.cz

Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný
Vypracoval Ivana Olešková, Ing. Jan Novotný
Datum 11.10.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Umělé osvětlení 3.NP

1:50

D.1.4.G-25/00