

POZNÁMKA

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA
3PEN ~400V/TNC
3NPE ~400V/TNS
1NPE ~230V/TNS
2PE ~230V/IT

OCHRANA PŘED ŮRAZEM EL.PROUDEM
ČSN EN 61140 ed.3
ZÁKLADNÍ OCHRANA
OCHRANA PŘI PORUŠĚ

OCHRANÉ OPATŘENÍ
ČSN 33 2000-4-41 ed.3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY
(ČSN 33 2000-7-710)

1 skupina

VELIKOSTI PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍSTROJE

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE PEVNÝM PŘÍVODEM – 1FÁZOVÝ, 3FÁZOVÝ
SERVISNÍ VYPÍNAČ
ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ
ŽASUVKA NÁSTĚNÁ IP44 1x
ŽASUVKA ZAPUŠTĚNÁ IP44 1x
ŽASUVKA ZAPUŠTĚNÁ 1x, 2x
ŽASUVKA 45x45 1x, 2x
ŽASUVKOVÁ SKŘÍŇ
POŽÁRNÍ UCÍPÁVKA
ŽLAB ROZMĚRY 300/60
ROZVADEČ
ŽASUVKA ZAPUŠTĚNÁ DVOJNÁSOBNÁ PRO PC

POZOR:
PŘED MONTÁŽÍ ŽASUVEK
UMÍSTĚNÝCH NAD PRACOVNÍMI LINKAMI
ZKONTROLOVAT S UŽIVATELEM JEJICH VÝŠKU UMÍSTĚNÍ.

OZNAČENÍ OBVODŮ: (xx XX PŘÍRAŽENO ČÍSLO OBVODU, Y POŘADOVÉ ČÍSLO VÝVODU, W- POŘADOVÉ ČÍSLO IZOLOVANE SOUSTAVY)
M-XX.Y – VÝVODY BEZ PROUDOVÉHO CHRÁNĚNÍ Z MENĚ DŮLEŽITÝCH OBVODŮ
MF-XX.Y – ŽASUVKA NEBO VÝVODY S PRUDOVÝM CHRÁNĚNÍ Z MENĚ DŮLEŽITÝCH OBVODŮ
D-XX.Y – VÝVODY BEZ PROUDOVÉHO CHRÁNĚNÍ Z DŮLEŽITÝCH OBVODŮ
DF-XX.Y – ŽASUVKA NEBO VÝVODY S PRUDOVÝM CHRÁNĚNÍ Z DŮLEŽITÝCH OBVODŮ
ZW-XX.Y – ŽASUVKY NEBO VÝVODY PRO IZOLOVANOU SOUSTAVU Z DŮLEŽITÝCH OBVODŮ
PA- ŽASUVKA NEBO VÝVOD POSPOJOVÁNÍ
ŽASUVKY MENĚ DŮLEŽITÉ OBVODY – BÍLÁ
ŽASUVKY DŮLEŽITÉ OBVODY – ZELENÁ
ŽASUVKY ŽIS DŮLEŽITÉ OBVODY – ŽLUTÁ
ŽASUVKY MENĚ DŮLEŽITÉ OBVODY PRO PC – HNĚDÁ

TRASA ŽEBŘÍK/ZLAB NEPOŽÁRNÍ
TRASA ŽEBŘÍK/ZLAB POŽÁRNÍ
TRASA KABELŮ PŘÍCHYTKY/ VE STĚNĚ
SAMOSTATNÝ KABEL

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Základní projekt

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc

IP Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00088902

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Smrká 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041

Holejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 789 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr

HIP Ing. Michal Surka

D.1.4.G Sínoproudá elektrotechnika

ableskoud

Projektant Gled PO

SUBTECH, s.r.o.

Slovácká 29/693 612 00 Brno

IČ: 293 93 819

www.subtech.cz

Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný

Vypracoval Ivana Olešková, Ing. Jan Novotný

Datum 11.10.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Sínoproudé rozvady 1.NP